



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002055
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/2
2013-02-07

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMAS DE TUBOS ENTERRADOS PARA CONDUCCIÓN DE CABLES

CONDUIT SYSTEMS BURIED UNDERGROUND FOR CABLE MANAGEMENT

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

IBOTEC-Industria de Tubagens, S.A.
CALDEIROES-FAJOES
3701-906 CESAR (Portugal)

y elaborado en

and manufactured in

CALDEIROES-FAJOES
3701-906 CESAR (Portugal)

es conforme con

complies with

UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008)
UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010
UNE-EN 61386-24:2011 (EN 61386-24:2010)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.12.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.12.

Fecha de concesión: **2007-04-13**
First issued on:

Fecha de modificación: **2013-02-07**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2018-02-07**
Expires on:


Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002055, de fecha 2012-04-13.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002055, dated 2012-04-13.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002055
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2013-02-07

Marca comercial: **IBOTEC**
Trade mark:

Referencia	Tipo de tubo	Diámetro nominal	Diámetro interior mínimo	Códigos de clasificación	Color	Accesorios	Información adicional
Type Ref.	Type of conduit	Nominal diameter	Minimum inside diameter	Classification codes	Colour	Accessories	Additional information
Barra N-450	No metálico/ Non-metallic	50-63-75-90- 110-125 mm.	42-52-61-75- 94-107 mm	Tipo 450 N/Type 450 N; Normal; Rígido/Rigid ; IP43	Negro/Black; Rojo/Red; Verde/Green.	Manguitos/ Sleeves: 50- 63-75-90-110- 125 mm	Poliétileno/ Polyethylene
Rollo L-250	No metálico/ Non-metallic	160-200 mm.	141-177 mm	Tipo 250 N/Type 250 N; Normal; Curvable/Pliable; IP43	Negro/Black; Rojo/Red; Verde/Green.	Manguitos/ Sleeves: 160- 200 mm.	Poliétileno/ Polyethylene